

Техническая экспертиза электроустановки (объекта электросетевого хозяйства)

типовая форма для заявок на Консолидацию объектов электросетевого хозяйства на безвозмездной основе

№ _____ от " 1 " февраля 2021 г.

1. Собственник электроустановки: СНТ Брусничка

2. Акт составлен: Гл.инженером ВРЭС Тварновым А.В.
(должностное лицо ПАО "МОЭСК")В присутствии заявителя: Матросова Марина Павловна тел.89099958985
(ФИО, контактный телефон)3. Место расположения электроустановки (адрес): М.О., Волоколамский р-н,
близ д.Ефимьево4. Перечень и характеристики объектов электросетевого хозяйства,предъявляемого к
осмотру:отпайка ВЛ-10кВ к КТП-1735 ПС408 Теряево фид№8Целесообразность
консолидации:

(отметка соответствия)

Указать перечень и характеристики электрооборудования:

(тип, наименование объекта, протяженность линии, марка провода, количество проводов, тип опор,
количество опор, марка/модель оборудования, количество единиц оборудования, и т.д.)

	Да	Нет	
		отсутству ет ТП к сетям ПАО	наличие доступа к объекту
1. ВЛ-10кВ:провод А-50,длина 585м.	да		да
2. Опоры СВ-110- 8 шт	Да		да
3. КТП-1735 с тр-ром ТМ-250кВА №395060	Да		да
4. ВР-10кВ-1шт	Да		да
Требуется совместная консолидация СНТ Аист,Ритм,Нептун (2 СНТ),Гамма,Поляна Ветеранов.			

Заявки поданы и отработаны:СНТ Моники,Лелявино,Лесная Поляна,Брусничка.

5. Объем электросетевого имущества, у.е.: _____

6. Объект электроснабжения: дачные участки

7. Максимальная мощность электроустановки: 250\170 (кВА/кВт)

8. Дата ввода электроустановки в эксплуатацию: ## ## ## 1996 г.

Ответственный за проведение экспертизы: _____ / А.В.Тварнов

Начальник РЭС/РЭР: _____ / В.Г.Харитонов